

HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka

Rijeka, 19.08.2024.

KVAR I SANACIJA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU TS 20/0.4 kV BAŠKA3

Nedjelju 18.08.2024. u 08.04 sati došlo je do prekida opskrbe električnom energijom korisnika dijela Baške na području TS 20/0.4 kV BAŠKA3. Pregledom i dijagnostikom utvrđen je električni kvar energetskeg transformatora u transformatorskoj stanici.

Radi složenosti zahvata i operativnih ograničenja na terenu za zamjenu transformatora, pristupilo se saniranju opskrbe ugradnjom mobilnih agregata električne energije – prvi snage 500 kW ugrađen i aktiviran je do 14.00 sati , a drugi snage 650 kW do 21.00 sat. Preko ugrađenih agregata je opskrba električnom energijom normalizirana kod svih korisnika. Agregati će biti uključeni kontinuirano sve do potpunog popravka transformatorske stanice.

Danas rano ujutro pokrenut je posao zamjene energetskeg transformatora u transformatorskoj stanici, što će po planu biti realizirano tijekom dana.

Uz ispriku za poremećenu opskrbu električnom energijom i zahvalu za razumijevanje

Direktor

Vitomir Komen